

令和1年度 第5回地域密着型運営推進会議 進行次第

開催日 令和 1年12月18日（水）

時 間 17：30～ :

場 所 在宅老人デイサービスセンター

1. 開会

2. 施設長挨拶

3. 議事

（1）地域密着型利用状況報告について

（2）施設活動報告

- ・認知症研修会
- ・感染予防対策【嘔吐物処理】施設内部研修会

（3）砂川消防署立ち入り検査の実施等の報告について

（4）その他のご意見・ご要望等について

地域密着型特別養護老人ホーム要介護度別入所者数

10月

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
砂川市	0	5	13	5	5	28
合計	0	5	13	5	5	28
平均介護度	3.36					

<新規入所>

10月10日 男性1名

<退所>

なし

11月

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
砂川市	0	5	13	5	5	28
合計	0	5	13	5	5	28
平均介護度	3.36					

<新規入所>

なし

<退所>

なし

令和 元年度 デイサービス 曜日別利用者数

	月		火		水		木		金	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
9月										
介護認定	1	17	5	10	4	16	2	17	6	12
(介護)1日現在曜 日別利用者数		18		15		20		19		18
身障										
10月										
介護認定	1	17	6	8	4	15	2	16	1	1
(介護)1日現在曜 日別利用者数		18		14		19		18		11
身障										19
11月										
介護認定	1	17	6	9	4	14	2	16	1	1
(介護)1日現在曜 日別利用者数		18		15		18		18		10
身障										18
12月										
介護認定	1	18	6	8	4	14	2	17	1	1
(介護)1日現在曜 日別利用者数		18		14		18		19		9
身障										17
			1	1					1	1

(3) 砂川消防署立ち入り検査の実施等の報告について

- ・令和元年 11 月 25 日(月)砂川消防署の立入検査が実施され、査察事項として
 - ①火気及び危険物施設等の維持管理について
 - ②消防用設備の維持管理について
 - ③防災物品使用状況及び避難対策等の防火管理体制について

域型福寿園・地域密着型福寿園・在宅老人デイサービスセンターの全館を検査指導があった結果

- ・口頭での指導事項として
 - ① 室内等のパネルヒーターの近くに物を置かない事
(湿度保存のため濡れたタオルを近くに干していたのが直ちに改善する)
 - ② リネン庫内の棚の近くの天井にスプリンクラーが設置されているので火災時の作動散水の妨げにならないよう天井近くの棚に物を置かない事
(施設内の全リネン庫を点検し、スプリンクラー設置の近くの棚のリネンを取り除き改善する)

・地域密着型福寿園の火災警報器の作動について

令和元年 12 月 10 日(火) 早朝 6 時頃、地域密着型福寿園の火災警報機が作動し、砂川消防署・施設長宅に自動で通報有り、直ちに警備員及び職員と新館の現場確認を行ったが異常が無いため誤報と判断した。その後 6 時 50 分頃、再度火災警報機作動、砂川消防署出動、再度消防署員と現場確認、特別異常は発見されないことから、消防職員より結露等の漏電の可能性もあることから徹底的に調査し、報告するよう指導がある。

建設時の電気・設備・建築業者に連絡し新館の全施設内の点検を実施した結果、デイルームの天井に設置したトップライトとの外気と施設内の温かい空気が上昇し、その温度差による結露が原因でトップライト側に設置してある火災探知機が異常警報作動したものであった。

直ちに火災探知機の設置場所を寒暖差のない場所に付け替えた。

警報機の作動で利用者さんは大変驚かれたことと思いますが、職員が説明し大きなパニックも起きずすみましたので報告します。防災について今後も徹底して施設管理を行ってまいります。